

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ФГУП РК

«Солнечная Таврика»

«Санаторий «Дружба»

К.М. Пономаренко

«21» февраля 2022 год

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 5-12.2022

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Спальный корпус №8», территория «Днепр-1»;
- 1.2. Адрес объекта: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3-х этажное здание, общей площадью 1327 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка ДА, 87.000 м.кв.;
- 1.4. Год постройки здания: **1971 год**, последнего капитального ремонта: **н/д**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2023 год, капитального 2024-2027 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба», ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297407, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 7, тел. (36569) 3-11-34, e-mail: san-druzhba@yandex.ru;
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): собственность, право хозяйственного ведения на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 18 июня 2014 года № 547-р. «О создании Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»;
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная;
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная;
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Солнечная Таврика»;
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мате-Залки, 17-Б, электронная почта: secretary@tavrika-crimea.ru, +7 (3652) 60 84 81.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: здравоохранение, детский отдых (образование) - деятельность санаторно-курортных учреждений (код по ОКВЭД 86.90.4.)
- 2.2 Виды оказываемых услуг: предоставление мест размещения для временного проживания отдыхающих в детском оздоровительном лагере.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте, с временным проживанием.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6 до 17 лет, включительно.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6 Плановая мощность: 135 человек в сутки.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта.

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси № 6 и № 9 до остановки «сан. Дружба, ул. Косицкого»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

осуществляется трансфер с вокзалов города Евпатории на специализированном автомобиле ГАЗель для перевозки инвалидов и МГН, принадлежащем санаторию;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: да, с нерегулируемым пешеходным переходом через проезжую часть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: нет;

их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	1-2, 2.1-2.3	2-18
2.1	Вход в здание (главный)	ВНД (с, к, о), ДЧ-И (г, у)	3	19-21
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ВНД	4	22-24
3	Путь (пути) движения внутри здания	ВНД	4, 7	24-27

	(в т.ч. пути эвакуации)			
4	Зоны целевого назначения здания: - прилабочная форма обслуживания (стойка администратора)	-	-	-
5	Жилые помещения	ВНД	5	28-30
6	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ВНД	6	31-38
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-

**** Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: временно недоступным для всех категорий инвалидов

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, рассмотреть возможность приведения в соответствие автостоянки, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории и обустроить понижения и съезды, разработать и организовать систему информационного сопровождения на путях движения по территории и внутри здания, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Предусмотреть обустройство мест ожидания и отдыха для инвалидов. Адаптировать (планировка и оборудование) для инвалидов не менее 5% от общего количества посадочных мест здании, с учетом посадки различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов на кресло-колясках и инвалидов по зрению. Обустроить доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения. Организовать на объекте оказание ситуационной помощи инвалидам силами персонала. Организовать инструктирование/обучение персонала по вопросам оказания ситуационной помощи. Информировать ответственное подразделение администрации города Евпатории о необходимости проведения работ по обустройству для инвалидов путей движения ко входу на объект (обустройство остановочного пункта и размещение тактильных наземных указателей).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках обеспечить доступ инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, к обеденному залу здания с применением ассистивных устройств (лестницеход), так же возможно обустройство лестницы подъемным устройством наклонного типа действия. Обустроить перепад высоты от уровня лестничной клетки к коридору съездом, либо пандусом. Организовать расстановку мебели с учетом антропометрических габаритов для данной категории инвалидов. Установить доводчики дверей с фиксацией в положении «открыто».

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установить на всех лестницах нормативные поручни с двух сторон, оборудовать входные калитки ручками, произвести понижение порогов на всех зонах объекта. Произвести адаптацию санитарно-гигиенических помещений для данной категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование

основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование учебных мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуется установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п / п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия
2	Вход в здание (главный)	КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия
	Входы в здание (эвакуационные)	КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия
4	Зона целевого назначения здания - прилабочная форма обслуживания (ресепшн)	-
5	Жилые помещения (временного пребывания – номера, обеденные залы)	КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия
6	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСР
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСР, Орг. мероприятия
8.	Все зоны и участки	КР, ТР, ТСР, Орг. мероприятия

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2022-2027 гг. в рамках исполнения плана адаптации объекта в рамках исполнения плана адаптации для МГН объекта

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития и опорно-двигательного аппарата. Условная доступность (помощь персонала), для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания ситуационной помощи;

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - _____

4.5. Информация, при необходимости, будет размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ по ссылке: www.zhit-vmeste.ru

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «26» января 2022 г.,
2. Акта обследования объекта: № акта 5-12.2022 от «27» января 2022 г.
3. Решения Комиссии _____ от «__» _____ 20__ г.

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная
Территория «Солнечный Дружок» Свидетельство № 1

ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 5-12.2022

1. Общие сведения об объекте

Местонахождение (адрес) объекта: «Солнечный Дружок» №3, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Мира, № 1, д. 12.
Назначение: рекреационный объект.
Площадь объекта: 3,4 га, из них площадь земель, находящихся в собственности: 1,4 га, из них площадь земель, находящихся в собственности: 1,4 га, из них площадь земель, находящихся в собственности: 1,4 га.
Площадь земельного участка: 1,4 га, из них площадь земель, находящихся в собственности: 1,4 га, из них площадь земель, находящихся в собственности: 1,4 га.
Площадь земельного участка: 1,4 га, из них площадь земель, находящихся в собственности: 1,4 га, из них площадь земель, находящихся в собственности: 1,4 га.
Вид разрешенного использования: рекреационный объект, назначение: 2022-2023 гг. до истечения срока действия: 2024 г.

Вид объекта: объект недвижимости, расположенный на территории:

Территория организации (участок земли): Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Территория» «Солнечный Дружок» №3, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Мира, № 1, д. 12.

Юридический адрес: организация (участок земли): Республика Крым, г. Евпатория, ул. Мира, № 1, д. 12.

Основание для предоставления информации: собственность

Вид собственности: государственная

Территориальная принадлежность: региональная

Наименование государственной организации: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Солнечная Территория»

Адрес и другие контактные данные государственной организации: 295053, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Мира, № 1, д. 12, контактный телефон: 8(978) 547-1111, электронная почта: 547@ukr.net

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений (код ОКВЭД 88.24) право государственного управления на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 18 июля 2014 года № 547-р. «Об утверждении государственного контракта на предоставление Республики Крым «Солнечная Территория»

Виды предоставляемых услуг: санаторно-курортное лечение и оздоровление

УТВЕРЖДАЮ
Управляющий ФГУП РК
«Солнечная Таврика»
«Санаторий «Дружба»
К.М. Пономаренко
«26» января 2022 года

АНКЕТА

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» Спальный корпус №8

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 5-12.2022

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Спальный корпус №8», территория «Днепр-1»;
- 1.2. Адрес объекта: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее 3-х этажное здание, общей площадью 1327 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка ДА, 87.000 м.кв.;
- 1.4. Год постройки здания: 1971 год, последнего капитального ремонта: н/д.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2023 год, капитального 2024-2027 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба», ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»;
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.7;
- 1.8. Основание для пользования объектом собственность
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность региональная
- 1.11. Наименование вышестоящей организации: Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Солнечная Таврика»;
- 1.12. Адрес и другие координаты вышестоящей организации 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Матэ-Залки, 17-Б, электронная почта: secretary@tavrika-crimea.ru, +7 (3652) 60 84 81.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности: Деятельность санаторно-курортных учреждений (код по ОКВЭД 86.90.4.) право хозяйственного ведения на основании распоряжения Совета министров Республики Крым от 18 июня 2014 года № 547-р. «О создании Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»;
- 2.2 Виды оказываемых услуг: санаторно-курортное лечение и оздоровление.

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, предоставление мест размещения для временного проживания отдыхающих в детском оздоровительном лагере;

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 6 до 17 лет, включительно;

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха; инвалиды с нарушениями умственного развития;

2.6 Плановая мощность: количество посетителей, обслуживаемых одновременно, 135 человек;

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси № 6 и № 9 до остановки «сан. Дружба, ул. Косицкого»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет
осуществляется трансфер с вокзалов города Евпатории на специализированном автомобиле ГАЗель для перевозки инвалидов и МГН, принадлежащем санаторию;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки общественного городского транспорта - 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4 перекрестки: да, с нерегулируемым пешеходным переходом через проезжую часть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: есть (не опущен бордюрный камень в местах переходов, частичное разрушение тротуарного покрытия);

их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п /п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТР, ТСР, Орг

		мероприятия
2	Вход (входы) в здание	КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ТСП, Орг. мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСП, Орг. мероприятия
8	Все зоны и участки	КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия

******- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5. Обследование объекта (с определением состояния доступности и мер адаптации)

5.1 Не проводилось.


5.2 Необходимо провести: да, в течении 2022 года.

Анкету заполнил Заместитель управляющего по БиАТД Астахов Валерий Васильевич
координаты для связи +7 (978)716-19-84



В.В. Астахов

ПРИКАЗЫВАЮ:



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«СОЛНЕЧНАЯ ТАВРИКА» «САНАТОРИЙ «ДРУЖБА»
(Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»)

ПРИКАЗ

«28» декабря 2021 г.

№ 99

О назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по инструктированию и обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", , Законом Республики Крым от 29.12.2016 №330-ЗРК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Крым», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. N 802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи", методическими рекомендациями о порядке проведения паспортизации с оформлением паспорта доступности и заполнением анкеты обследования для инвалидов общественных зданий, с целью организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Возложить обязанности за соблюдение требований действующего законодательства в части обеспечения доступности для инвалидов занимаемых помещений и предоставляемых услуг, за проведение мероприятий по вышеуказанным вопросам, контроль за соблюдением сотрудниками требований, предъявляемых к обеспечению доступности для инвалидов, а так же за качество оказываемой помощи в организации на заместителя управляющего филиалом по безопасности и антитеррористической деятельности Астахова Валерия Васильевича.

2. Назначить ответственными за инструктаж персонала и организацию работы по проведению инструктирования сотрудников по вопросам оказания ситуационной помощи инвалидам в преодолении возникающих барьеров при получении услуг в структурных подразделениях организации начальников отделов функциональных подразделений:

2.1. Главный врач – Гринько Ирина Петровна;

2.2. Терапевт – заведующий изолятором – Шевченко Вячеслав Иванович;

2.3. Главная медицинская сестра – Денисюк Анастасия Михайловна;

2.4. Заместитель по АХЧ (организация помощи в спальнях корпусах) Булгаков Олег Витиславович;

2.5. Специалист по ГО ЧС, ОТ – Винокуров Максим Юрьевич.

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Управляющий филиалом

К.М. Пономаренко

С приказом ознакомлен(а):

Должность	Подпись	Фамилия, И.О.	Дата
Должность	Подпись	Фамилия, И.О.	Дата
Должность	Подпись	Фамилия, И.О.	Дата
Должность	Подпись	Фамилия, И.О.	Дата
Должность	Подпись	Фамилия, И.О.	Дата
Должность	Подпись	Фамилия, И.О.	Дата


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу для проведения обследования с целью оценки доступности приоритетных объектов с инвалидами, инфраструктура (ОСН) с целью проведения модернизации объектов и состав:

– председатель комиссии:

управляющий филиалом Пономаренко Константин Юрьевич

члены комиссии:



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«СОЛНЕЧНАЯ ТАВРИКА» «САНАТОРИЙ «ДРУЖБА»
(Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»)

ПРИКАЗ

«28» декабря 2021 г.

№ 100

*Об утверждении положения и состава рабочей группы
для оценки состояния доступности
приоритетных объектов социальной
инфраструктуры, с целью проведения
паспортизации объектов филиала ГУП РК
«Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»*

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", , Законом Республики Крым от 29.12.2016 №330-ЗРК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Крым», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. N 802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи", методическими рекомендациями о порядке проведения паспортизации с оформлением паспорта доступности и заполнением анкеты обследования для инвалидов общественных зданий, с целью организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу для проведения обследования с целью оценки состояния доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) с целью проведения паспортизации объектов в составе:

- председатель комиссии:

управляющий филиалом Пономаренко Константин Михайлович;

члены комиссии:

- ответственное за проведение паспортизации лицо - заместитель управляющего филиалом по безопасности и антитеррористической деятельности Астахов Валерий Васильевич;
 - главный врач Гринько Ирина Петровна;
 - главный инженер Филиппев Владимир Георгиевич;
 - представитель общественности – заместитель председателя евпаторийской местной организации всероссийского общества слепых Засимский Вячеслав Викторович.
2. Утвердить положение и состав рабочей группы для оценки состояния доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры с целью проведения паспортизации объектов согласно приложению.
 3. Подготовку документов к паспортизации начать с 28.12.2021 года, завершить процесс паспортизации определенных в перечне объектов, не позднее 31.03.2022 года.
 4. Паспортизацию зданий – объектов социальной инфраструктуры провести с учетом не менее 5% коечной заполняемости филиала и планируемой реконструкции спального 5-ти этажного корпуса под размещение МГН.
 5. Контроль исполнения настоящего Приказа оставляю за собой.

Управляющий филиалом

К.М. Пономаренко

С приказом ознакомлена:

1. ФИО	_____	« <u> </u> » _____	2021
2. ФИО	_____	« <u> </u> » _____	2021
3. ФИО	_____	« <u> </u> » _____	2021
4. ФИО	_____	« <u> </u> » _____	2021

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГУП РК «Солнечная Таврика»
«Санаторий Дружба» от «28» 12.2021 №100

Положение
О рабочей группе для оценки состояния доступности приоритетных
объектов социальной инфраструктуры, с целью проведения
паспортизации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и порядок деятельности рабочей группы для оценки состояния доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры (ОСИ) с целью проведения паспортизации.

1.2. Рабочая группа в процессе своей деятельности руководствуется Приказом Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. N 802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи".

1.3. Рабочая группа создается при ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» (далее - санаторий), действует на постоянной основе. Положение о рабочей группе, персональный состав рабочей группы, ее руководитель и члены рабочей группы утверждаются приказом управляющего санатория. В постоянный состав рабочей группы входят должностные лица санатория, привлекаемыми членами рабочей группы являются представители общественных организаций инвалидов.

1.4. Рабочая группа, по результатам обследования объекта социальной инфраструктуры, готовит акт обследования объекта с заключением о состоянии его доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, указываются несоответствия согласно нормативной документации и выносятся рекомендации по адаптации объекта для инвалидов и маломобильных групп населения.

2. Порядок деятельности Рабочей группы, оформление ее деятельности.

2.1. Выходы на объекты осуществляется согласно плана-графика обследования ОСИ, утверждаемого по обследованию объектов социальной инфраструктуры и экспертной оценки состояния их доступности муниципального образования городского округа Евпатория Республика Крым .

2.2. В начале обследования на каждом объекте руководителем группы проводится краткое установочное совещание с участием всех членов рабочей группы, в том числе привлеченных представителей обследуемого объекта, конкретизируются задачи (с учетом результатов анкетирования объекта),

уточняется порядок проведения обследования на данном объекте, порядок обсуждения и оформления результатов.

2.3. По результатам обследования рабочей группой оформляется Акт обследования ОСИ согласно форме "Акта обследования объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ" представленной в приложении А.4 «Методических указаний Министерства труда Российской Федерации» от 18.09.2012 г.

2.4. В ходе обследования выполняется фотографирование основных структурно-функциональных зон и функционально-планировочных элементов. У руководителя объекта запрашивается поэтажный план здания (из технического паспорта). Эти материалы прилагаются к **Акту** обследования ОСИ.

2.5. По результатам обследования, оценки технической документации рабочей группой готовится проект заключения о состоянии доступности объекта для инвалидов и других МГН, а также предложения по его адаптации:

- по обустройству в порядке текущего или капитального ремонта;
- по приобретению технических средств для адаптации (в том числе технических средств реабилитации для индивидуального обслуживания);
- по организации альтернативных форм обслуживания (в случае отсутствия возможности обустройства здания - в силу конструктивных, архитектурно-планировочных, или финансовых причин).

2.6. В сложных случаях для принятия решения о технической возможности обустройства здания, помещений, ряда функционально-планировочных элементов дополнительно могут быть запрошены: информация по результатам технической экспертизы здания, заключение органов строительного надзора и экспертизы, архитектуры, а также охраны и использования памятников истории и культуры; при необходимости определения объема работ и их финансового обеспечения может быть заказана разработка проектно-сметной документации. Для решения ряда организационных вопросов, в том числе о возможностях организации альтернативной формы обслуживания инвалидов и других МГН, может потребоваться согласование с вышестоящей (над учреждением обследуемого объекта) организацией.

2.7. Акт обследования ОСИ подписывается руководителем и всеми членами рабочей группы, принимавшими участие в ее работе, в том числе представителем обследованной организации (учреждения), утверждается руководителем санатория. Акт обследования ОСИ составляется минимум в двух экземплярах: один - для включения в Паспорт доступности ОСИ и хранения в департамент труда и социальной защиты администрации города Евпатория, при необходимости - для представления на Комиссии; второй - для руководства объекта для организации исполнения рекомендаций, содержащихся в Акте обследования ОСИ.

Разработал:
Зам. по БиАТД



В.В. Астахов

УТВЕРЖДЕНО
приказом ФГУП РК «Солнечная Таврика»
«Санаторий Дружба» от «28» 12.2021 №100

СОСТАВ

**рабочей группы для оценки состояния доступности приоритетных
объектов социальной инфраструктуры, с целью проведения
паспортизации**

Постоянные члены рабочей группы:

- председатель комиссии:

управляющий филиалом Пономаренко Константин Михайлович;

члены комиссии:

- ответственное за проведение паспортизации лицо - заместитель управляющего филиалом по безопасности и антитеррористической деятельности Астахов Валерий Васильевич;

- главный врач Гринько Ирина Петровна;

- главный инженер Филиппев Владимир Георгиевич;

- представитель общественности – заместитель председателя евпаторийской местной организации всероссийского общества слепых Засимский Вячеслав Викторович.


Привлекаемые члены рабочей группы:

- при необходимости привлекаются эксперты, оценщики, представители иных организаций.

Управляющий филиалом



К.М. Пономаренко



ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«СОЛНЕЧНАЯ ТАВРИКА» «САНАТОРИЙ «ДРУЖБА»
(Филиал ГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»)

ПРИКАЗ

«28» декабря 2021 г.

№ 101

О назначении ответственных сотрудников за организацию и проведение работы в учреждении по инструктированию и обеспечению доступности объектов и услуг для инвалидов

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", , Законом Республики Крым от 29.12.2016 №330-ЗРК «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Республике Крым», Приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2015 г. N 802н "Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов инфраструктуры государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения и предоставляемых услуг в сфере охраны здоровья, а также оказания им при этом необходимой помощи", методическими рекомендациями о порядке проведения паспортизации с оформлением паспорта доступности и заполнением анкеты обследования для инвалидов общественных зданий, с целью организации доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН), -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить инструктаж персонала ежегодно, при поступлении на работу, в случае возникновения нарушений законодательства, а также в случае изменения барьеров, возникающих у инвалидов при получении услуги.
2. Разработать и предоставить на утверждение «Положение по оказанию ситуационной помощи инвалидам всех категорий» в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба», согласно приложению № 1 – исполнитель главный врач Гринько И.П.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Управляющий филиалом

К.М. Пономаренко

С приказом ознакомлен(а):

Должность

Подпись

Фамилия, И.О.

Дата

СОГЛАСОВАНО

Заместитель председателя
Евпаторийской местной организации
всероссийского общества слепых
 В.В. Засимский
«29» декабря 2021 года

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий
ФГУП РК «Солнечная Таврика»
«Санаторий «Дружба»
Пономаренко К.М.
«29» декабря 2021 г.


ПОЛОЖЕНИЕ

(приложение к приказу №101 от 28.12.2021 года)
**о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»**

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом № 419-ФЗ от 01 декабря 2014 г «О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам социальной защиты в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации № 527н от 30 июля 2015 г. «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при этом необходимой помощи.

1. Область применения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и алгоритм оказания ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (далее по тексту – инвалиды), обеспечение условий для беспрепятственного доступа на объекты и помещения ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба».

2. Общие положения

2.1. Управляющий ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» организует оказание услуг инвалидам в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и настоящим Положением.

2.2. Для обеспечения избирательности мер социальной поддержки инвалидов в различных жизненных ситуациях в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» используется алгоритм оказания ситуационной помощи с опорой на буквенный кодификатор категорий инвалидности, дифференцированный по преимущественному виду помощи, в которой нуждается инвалид.

3. Буквенные коды и категории инвалидности

3.1. Для реализации ситуационной помощи каждой группе инвалидов нормативно установлен код (буквенный), который позволяет систематизировать деятельность ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» по определению и предоставлению видов услуг инвалидам и видов помощи, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3.2. Основные категории инвалидов, нуждающихся в ситуационной помощи, представлены в таблице 1

Таблица 1 Основные категории инвалидов, нуждающихся в ситуационной помощи

№ п/п	Код	Преимущественный вид помощи	Ситуационная помощь
1	К – инвалид	Нуждается в частичном постороннем уходе и помощи в	Нуждается в помощи сотрудников организации

	передвигается в коляске	т.ч. вне дома, в связи с выраженным ограничением способности к мобильности	при передвижении по территории организации.
2	С – инвалид слепой и слабовидящий ограничен в ориентации	Нуждается в частичном постороннем уходе и помощи и сопровождении, в т.ч. вне дома, в связи со значительно выраженным и выраженным ограничением способности к ориентации (слепые и слабовидящие).	Инвалид по зрению (слепой). Нуждается в помощи (сопровождение) сотрудников организации по территории организации.
3	О – с поражением опорно-двигательного аппарата	Нуждается в частичном постороннем уходе и помощи, в т.ч. вне дома, в связи с выраженным ограничением способности к самообслуживанию и бытовой жизни.	Нуждается в помощи (сопровождение) сотрудников организации по территории организации.
4	Г – инвалид глухонемой или глухой	Нуждается в специализированной помощи (сурдопереводчика) при формальных взаимоотношениях (преимущественно вне дома) в связи со значительно выраженным и выраженным ограничением способности к общению и межличностному взаимодействию (глухонемые, глухие).	При формальных взаимоотношениях с сотрудником организации нуждается в услугах сурдопереводчика
5	У – инвалид ограничен в общении и контроле за своим поведением	Составляют инвалиды с выраженными (тяжелые проблемы) нарушениями умственных функций. При посещении организации инвалидам с кодом «У» ситуационная помощь оказывается сопровождающим их лицам сотрудником организации при возникающих затруднениях.	- сопровождение и помощь в ориентации (вход/выход); - ознакомление с расположенной в организации информацией; - помощь в заполнении документов (уточнить информацию)

4. Обеспечение условий для беспрепятственного доступа

4.1. В отношении новых объектов, вводимых в строй в результате строительства, капитального ремонта, реконструкции, модернизации, руководителями ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» должны приниматься меры по обеспечению исполнения обязательных требований доступности, предусмотренных документами в проектировании и строительстве. В отношении действующих объектов, введенных в строй ранее, руководителями ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» для обеспечения доступа инвалидов и иных маломобильных граждан к месту предоставления услуги должны быть организованы возможные, с точки зрения разумного приспособления, ремонтные мероприятия, нацеленные на решение вопросов доступности – с учетом положений документов в проектировании и строительстве (там, где это возможно).

4.2. Принимаемые в таких случаях меры должны быть согласованы с общественными организациями инвалидов. Может быть организовано, когда это возможно, предоставление услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном формате. Также должна быть организована помощь на объекте силами персонала, включая сопровождение маломобильных

граждан на объекте и помощь в преодолении барьеров, мешающих получению услуг на объекте. В обязательном порядке должно быть организовано должное информационное обеспечение с необходимым дублированием звуковой, зрительной информации, тактильной – с учетом особенностей восприятия.

4.3. Организация работы на объекте по оказанию помощи инвалидам:

- утверждается положение о ситуационной помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»; инструкция о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам при посещении объектов и помещений;
- назначаются ответственные сотрудники за организацию и координацию работы по обеспечению доступности объектов и услуг в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»; за проведение работы по обеспечению доступности объектов и услуг в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»; за оказание помощи инвалидам и сопровождение их на объектах ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба»;
- конкретные задачи и функции вносятся в должностные инструкции ответственных сотрудников;
- организуется систематическое обучение (инструктаж) персонала по вопросам оказания помощи на объекте;
- обеспечивается доступная информация для инвалидов о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» услуг с размещением ее доступности объекта и предоставляемых в ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» услуг с размещением ее на сайте, стендах, буклетах, памятках и т.д.

4.4. В случаях, если существующие объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих объектов до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

4.5. Организационные мероприятия адаптации объекта и услуг маломобильным группам населения (далее – МГН) включают:

- помощь со стороны сотрудников (сопровождение МГН по объектам социальной инфраструктуры (далее – ОСИ);
- обучение персонала (сопровождению и оказанию содействия инвалиду с использованием ТСР, сурдоперевода);
- организация альтернативного формата обслуживания МГН (на дому; дистанционно (по телефону)).
- организация информационного обеспечения МГН (с учетом нарушений восприятия).

4.6. В целях обеспечения условий для беспрепятственного доступа в здания и помещения, нуждающихся в ситуационной помощи, на объекте должно быть:

- оборудована система сигнализации и оповещения лиц с ограниченными возможностями, способствующая обеспечению безопасности в соответствии с СНиП 21-01 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» и ГОСТ 12.1.004 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;
- оборудованы элементами доступности (пандусы, поручни, широкие дверные проемы, кнопка вызова персонала и др.) в соответствии с требованиями к доступности среды для маломобильных граждан.

5. Алгоритм оказания ситуационной помощи инвалидам

Действия персонала при оказании ситуационной помощи в соответствии с кодами

категорий инвалидности.

5.1. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «К».

5.1.1. При посещении инвалидом с кодом «К» ему оказывается ситуационная помощь:

- а) при входе и выходе из здания;
- б) при перемещении внутри здания;
- в) помочь раздеться и одеться (при необходимости внутри помещения);
- г) при посещении туалета (при необходимости) и в случае вызова.

Сотрудник, оказывающий помощь инвалиду с кодом «К»:

- а) услышав звонок, выходит на улицу, открывает входные двери;
- б) оказывает помощь при входе в здание;
- в) уточняет, в какой помощи нуждается посетитель, цель посещения;
- г) оказывает помощь при одевании и раздевании (при необходимости);
- д) оказывает помощь в передвижении внутри здания (при необходимости), сопровождает по кабинетам, до раздевалки (при наличии);
- е) оказывает помощь при посещении туалета (при необходимости);
- ж) оказывает помощь при выходе из здания.

5.2. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «С».

5.2.1. При посещении инвалидом с кодом «С», ему оказывается ситуационная помощь:

- а) при входе и выходе из здания;
- б) при перемещении внутри здания;
- в) при подъеме и спуске с лестницы;
- г) при раздевании и одевании (при необходимости внутри помещения);
- д) оказывается помощь в туалете (при необходимости).

Сотрудник, оказывающий помощь инвалиду с кодом «С»:

- а) встречает незрячего инвалида на улице (на входе в здание);
- б) открывает входные двери;
- в) помогает войти в здание;
- г) помогает при одевании и раздевании (при необходимости);
- д) берет посетителя под локоть (получив его согласие) и сопровождает до сотрудника, который будет оказывать помощь;
- е) оказывает помощь при ориентации в помещении;
- ж) оказывает помощь при выходе из здания.

5.3. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «О»

5.3.1. При посещении инвалидом с кодом «О» ему оказывается ситуационная помощь:

- а) при входе и выходе из здания, открывании и закрывании дверей;
- б) при раздевании и одевании внутри помещения;
- в) при оформлении необходимой документации.

Сотрудник, оказывающий помощь:

- а) встречает инвалида на улице или на входе в здание;
- б) открывает входные двери;
- в) помогает войти в здание;
- г) помогает при одевании и раздевании (при необходимости);
- д) сопровождает до кабинета;
- е) приглашает сотрудника для оказания помощи;
- е) оказывает помощь при выходе из здания.

5.4. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «Г»

5.4.1 Инвалид с кодом «Г» при формальном общении нуждается в услугах сурдопереводчика.

В ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» услуга сурдопереводчика заменяется общением между получателем услуг и специалистом посредством письма или набором текста на ноутбуке.

5.4.2. Сотрудник, оказывающий помощь, знакомит инвалида с письменной

информацией о порядке оказания социальных услуг и другой запрашиваемой инвалидом информации на стендах.

5.5. Ситуационная помощь инвалиду с кодом «У»

5.5. При посещении инвалидом с кодом «У» ему оказывается ситуационная помощь:

а) обеспечивается доступная, понятная для усвоения информация об оказываемых услугах;

б) организация сопровождения для получения необходимых услуг.

Сотрудник, оказывающий помощь:

а) в случае необходимости разъясняет информацию о предоставлении услуг;

б) оказывает помощь при передвижении внутри здания, сопровождает до нужного кабинета;

в) оказывает помощь при ориентации в помещении;

г) оказывает помощь при получении услуг.

6 Ответственность


6.1. ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» несет ответственность перед инвалидом за убытки и моральный вред, причиненные ему вследствие неоказания или ненадлежащего оказания ему услуги, нарушения его прав и законных интересов, в том числе разглашения его персональных данных и использования сотрудниками ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» своего служебного положения в целях несоответствующих интересам инвалида.

6.2. Для обеспечения инвалидам доступа наравне с другими ответственным сотрудникам необходимо оказывать ситуационную помощь в зависимости от вида и выраженности имеющегося у инвалида нарушения здоровья с учетом буквенного кода и той ситуации, в которой находится инвалид.

6.3. При оказании ситуационной помощи работники ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий «Дружба» обязаны соблюдать и защищать права и интересы инвалидов и обеспечивать конфиденциальность персональных данных и сведений о содержании оказываемых им услуг.

Разработал:

главный врач санатория



И.П. Гринько

УТВЕРЖДАЮ

Управляющий ФГУП РК

«Солнечная Таврика»

«Санаторий Дружба»

К.М. Пономаренко

«27» января 2022 год

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» **Спальный корпус №8**

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ № 5-12.2022

г. Евпатория, Республика Крым

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: «Спальный корпус №8», территория «Днепр-1»;
- 1.2. Адрес объекта: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12;
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее 3-х этажное здание, общей площадью 1327 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка ДА, 87.000 м.кв.;
- 1.4. Год постройки здания: **1971 год**, последнего капитального ремонта: **н/д**.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2022-2023 год, капитального 2024-2027 год.

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения): Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» (ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»);
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 297407, Российская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д. 7, тел. (36569) 3-11-34, e-mail: san-druzhba@yandex.ru;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: предоставление мест размещения для временного проживания отдыхающих в детском оздоровительном лагере.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Маршрутное такси № 6 и № 9 до остановки «сан. Дружба, ул. Косицкого»

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

возможен трансфер с вокзалов города Евпатории на специализированном автомобиле ГАЗель для перевозки инвалидов и МГН, принадлежащем санаторию;

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта (какого) городского - 500 м.

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да,

3.2.4 перекрестки: да, с нерегулируемым пешеходным переходом через проезжую часть;

3.2.5 информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6 перепады высоты на пути: есть (не опущен бордюрный камень в местах переходов, частичное разрушение тротуарного асфальтового покрытия);

их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**;

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

«А» (доступен полностью), «Б» (доступен частично), «ДУ» (доступен условно), «ВНД» (временно недоступен)

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ВНД	1-2, 2.1-2.3	2-18
2.1	Вход в здание (главный)	ВНД (с, к, о), ДЧ-И (г, у)	3	19-21
2.2	Входы в здание (эвакуационные)	ВНД	4	22-24
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД	4, 7	24-27
4	Зоны целевого назначения здания: - прилавочная форма обслуживания (стойка администратора)	-	-	-
5	Жилые помещения	ВНД	5	28-30
6	Санитарно-гигиенические помещения Туалетная комната	ВНД	6	31-38
7	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан: **временно недоступным для всех категорий инвалидов**

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, рассмотреть возможность приведения в соответствие автостоянки, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории и обустроить понижения и съезды. Разработать и организовать систему информационного сопровождения на путях движения по территории и внутри здания, организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации. Предусмотреть обустройство мест ожидания и отдыха для инвалидов. Выделить и обустроить (планировка и оборудование) для инвалидов не менее 4% от общего количества посадочных мест в обеденных залах, с учетом посадки различных категорий инвалидов, в том

числе инвалидов на кресло-колясках и инвалидов по зрению. Обустроить доступные для всех категорий инвалидов санитарно-гигиенические помещения. Организовать на объекте оказание ситуационной помощи инвалидам силами персонала. Организовать инструктирование/обучение персонала по вопросам оказания ситуационной помощи. Информировать ответственное подразделение администрации города Евпатории о необходимости проведения работ по обустройству для инвалидов путей движения ко входу на объект (в т.ч. обустройство ближайшего остановочного пункта и размещение тактильных наземных указателей).

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушением слуха, необходимо предусмотреть оборудования мест оказания услуги (стойки администратора) индукционной петлей и видеоувеличителем, разработать систему информационного сопровождения на путях движения внутри здания и в зонах целевого назначения, рассмотреть возможность предоставления услуги сурдоперевода;

Для обеспечения условной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках обеспечить доступ инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, к обеденному залу здания с применением ассистивных устройств (лестницеход), так же возможно обустройство лестницы подъемным устройством наклонного типа действия. Организовать расстановку мебели с учетом антропометрических габаритов для данной категории инвалидов. Установить доводчики дверей с фиксацией в положении «открыто». Обустроить санитарно-гигиенические помещения для данной категории инвалидов.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установить на всех лестницах нормативные поручни с двух сторон, оборудовать входные калитки ручками, произвести понижение порогов на всех зонах объекта. Произвести адаптацию санитарно-гигиенических помещений для данной категории инвалидов. Разместить пристенные опорные поручни на путях движения.

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями зрения разработать комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией, предусмотреть оборудование мест, предназначенных для данной категории инвалидов специализированным оборудованием, разместить информацию, дублированную шрифтом Брайля. Рекомендуются установить дверные ручки, контрастирующие цветом по отношению к полотну двери.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия
2	Вход в здание (главный)	КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия
	Входы в здание (эвакуационные)	КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия
4	Зона целевого назначения здания - прилавочная форма обслуживания (ресепшн)	-
5	Жилые помещения (временного пребывания – номера, обеденные залы)	КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия
6	Санитарно-гигиенические помещения	КР, ТСП
7	Система информации на объекте (на всех зонах)	ТСП, Орг. мероприятия
8.	Все зоны и участки	КР, ТР, ТСП, Орг. мероприятия

4.2. Период проведения работ: 2022-2027 гг. в рамках исполнения плана адаптации объекта в рамках исполнения плана адаптации для МГН объекта

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: частичная доступность для инвалидов с нарушениями слуха, зрения, умственного развития и

опорно-двигательного аппарата. Условная доступность (помощь персонала) для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии - не требуется

4.4.2. согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с _____

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: алгоритма и порядка оказания ситуационной помощи;

4.4.6. другое _____

Заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта - не имеется

4.5. Информация, при необходимости, может быть размещена на Карте доступности субъекта РФ по ссылке: www.zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту (с картами)	на 4 л.
2. Входов в здание, в том числе эвакуационные	на 4 л.
3. Путей движения в здании	на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на 1 л.
5. Жилые помещения (номера, обеденные залы)	на 1 л.
6. Санитарно-гигиенических помещений	на 1 л.
7. Системы информации (и связи) на объекте	на 1 л.
8. Результаты фотофиксации на объекте	на 7 л.
9. поэтажные планы	на 3 л.

Руководитель рабочей группы:

Управляющий филиалом ГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»

Пономаренко К.М.

Члены рабочей группы:

Главный врач санатория

Гринько И.П.

Главный инженер санатория

Филиппов В.Г.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

заместитель председателя евпаторийской местной организации всероссийского общества слепых

Засимский В. В.

представители организации, расположенной на объекте – ответственное лицо:

Заместитель управляющего филиалом ГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» по БиАТД

Астахов В.В.

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)

Комиссией (название): Рабочей группой для проведения обследования с целью оценки состояния доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная

Таврика» «Санаторий Дружба», Спальный корпус №8

по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию (КПП)	есть	1	2	- отсутствуют тактильные наземные указатели перед калиткой на территории объекта; - отсутствует кнопка вызова персонала; - отсутствует информация об организации в доступном виде; - отсутствуют ручки воротных калиток;	все	- обозначить вход предупредительными наземными тактильными указателями на пешеходной поверхности; - разместить информацию об организации в доступном виде на высоте от 1,2 до 1,6 м со стороны дверной ручки; - установить кнопку вызова персонала в месте доступном для всех категорий инвалидов, обозначить ее месторасположение наземными тактильно-контрастными указателями; - оборудовать калитки ручками скобообразной формы;	ТР ТСР
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2	3-7	- неровная поверхность; - отсутствует обозначение направлений движения к входам для МГН, в т.ч. наземными предупредительными и направляющими тактильными указателями; - съезды с тротуара на проезжую часть не обустроены должным образом	все	- ремонт поверхности покрытия на путях движения ко входам к зонам целевого назначения; - обозначить пути движения направляющими и предупредительными наземными тактильными указателями, а также информационными обозначениями; - обустроить съезды в соответствии с требованиями СП 59.13330.	КР ТСР Орг

1.2.1	Зона отдыха (беседки, скамейки)	есть	2.1	8-10	- место размещения скамей не обозначено тактильным - перепад высоты между беседкой и тротуарной поверхностью не обустроены съездами; - вход не обозначен тактильными наземными указателями - скамьи не оборудованы подлокотниками и опорой для спины; - освещение не соответствует установленным нормам.	К, с, о	- рекомендуется предусмотреть установку дополнительных наклонных скамей для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - обустроить зоны отдыха скамьями с подлокотниками для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; - обустроить съезды из зоны, в соответствии с требованиями СП 59.13330. - оборудовать освещение, в соответствии с требованиями СП 59.13330.	КР, ТР ТСР Орг
1.2.2	Зона отдыха (открытая танцевальная площадка)	есть	2.2	11-12	- лестничный марш не обустроен поручнями; - ступени лестничного марша имеют открытые подступенки; - лестничный марш не обустроен поручнями; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями; - отсутствует тактильная плитка перед началом лестничного марша; - отсутствует дублирование	К, с, о	- предусмотреть места для инвалидов по слуху вблизи источника звука, а также предусмотреть место для размещения инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске; - рекомендуется предусмотреть установку дополнительных наклонных скамей для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - обустроить зоны отдыха скамьями с подлокотниками для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата; - обустроить съезды из зоны, в соответствии с требованиями СП 59.13330. - оборудовать освещение, в соответствии с требованиями СП 59.13330. - установить пандус;	КР, ТР ТСР Орг


					лестничного марша пандусом; - среди мест для зрителей не выделены и не предусмотрены места для инвалидов.			
1.2.3	Зона отдыха (спортивная площадка)	есть	2.3	13-18	- перепады высот на входах к площадкам (полям); - отсутствуют тактильные наземные указатели перед дверью; - отсутствует информация о функциональном назначении зоны, к которым ведет вход; - отсутствует кнопка вызова персонала.	К, о, с	- обустроить проход в зоны, в соответствие с требованиями СП 59.13330. - оборудовать освещение, в соответствие с требованиями СП 59.13330.	КР, ТР ТСР Орг
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
1.7	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	Не обеспечена возможность беспрепятственного перемещения инвалидов по территории объекта для всех категорий инвалидов.	все	- учесть вышеперечисленные барьеры при оказании ситуационной помощи на период проведения мероприятий по устранению выявленных нарушений;	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения по территории	ВНД	1-2, 2.1-2.3	2-18	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: _____

Приложение №1



I Результаты обследования:

2. Вход в здание (главный)

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба», Спальный корпус №8
по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
21	Лестница (наружная). вход	есть	3	19	- лестничный марш не обустроен поручнями; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями;	с, о	- установить поручни в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными наземными указателями;	КР ТСР Орг
22	Пандус на входе в здание (наружный)	нет	3	19	- пандус отсутствует;	к	- оборудовать пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330, обустроенный поручнями по ГОСТ Р 51261.	КР ТСР Орг
23	Входная площадка (перед дверью)	есть	3	20	- отсутствуют тактильные наземные указатели перед входной дверью; - отсутствует информация о функциональном назначении группы помещений, к которым ведет вход; - отсутствует кнопка вызова персонала	все	- обозначить тактильными предупредительными указателями входную дверь, место расположение информации; - разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном для инвалидов виде; - рассмотреть необходимость установки кнопки вызова персонала	ТР ТСР Орг

2.4	Дверь (входная)	есть	3	21	- ширина рабочей створки двустворчатой двери менее 0,9 м; - высота порога превышает 0,014 м; - отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема; - отсутствует доводчик	к, с, о	- произвести замену дверного блока обеспечив ширину проема не менее 0,9 м. и высоту порога, не превышающую 0,014 м; - обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - установить доводчик с фиксацией двери в положении «открыто» и задержкой закрывания двери;	ТСР КР
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- не организована возможность беспрепятственного входа и выхода из здания для всех категорий инвалидов	все	- учесть выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи и проведении работ по адаптации объекта	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание (центральный)	ВНД (с, к, о) ДЧ-И (г, у)	3	19-21	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:
2. Входы в здание (эвакуационные)

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»

Спальный корпус №8, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы	есть	4	22	- аварийный выход из здания не обустроен поручнями; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют обозначение начала и окончания лестничного марша тактильными наземными указателями;	о, с	- установить поручни в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными наземными указателями;	КР ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	4	22	- отсутствует дублирование участка лестничного марша, ведущего к площадке эвакуационного выхода пандусом	к	- обеспечить возможность эвакуации инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, с применением ассистивных устройств (приставных, раскладных пандусов)	ТР ТСР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	24	- отсутствует информация о функциональном назначении группы помещений, к которым ведет вход и путей эвакуации; - отсутствуют тактильные наземные указатели перед входной дверью; - габариты входной площадки 1,7X1,7, тое есть менее 1,4 x 1,8 м.	все	- разместить информацию о функциональном назначении помещений в доступном виде; - обозначить вход предупредительными тактильными наземными указателями - произвести расширение входной площадки	ТР ТСР
2.4	Дверь (входная)	есть	4	23	- отсутствует контрастная цветовая маркировка габаритов дверного проема двери; - отсутствует	к, с, о	- обозначить габариты дверного проема контрастной цветовой полосой шириной 0,1 м; - установить доводчик с фиксацией двери в	ТР

					доводчик - ширина рабочей створки 1,2 метра, высота порога 2 см.		положении «открыто» и задержкой закрывания двери: - рекомендуется установить дверные ручки, доступные для управления одной рукой, контрастного цвета по отношению к цвету дверного полотна - произвести изменения дверного блока, обеспечив высоту порога не, превышающую 0,014 м	
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- не организованы должным образом пути эвакуации из здания	-	- учесть выявленные барьеры при оказании ситуационной помощи при эвакуации, в случае возникновения экстренной ситуации; - учесть замечания при проведении работ по адаптации объекта	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входы в здание (эвакуационные)	ВНД	4	22-24	Капремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: эвакуационный (боковой) вход в здание оборудован идентично главному входу в здание.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»

Спальный корпус №8, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	7	27	- отсутствуют предупредительные тактильные напольные указатели на путях движения; - отсутствуют информационные обозначения; - отсутствуют пристенные опорные поручни на путях движения;	все	- разместить предупредительные тактильные указатели, в соответствии с действующими нормативными требованиями; (рекомендуется применить тактильные индикаторы); - разместить информационные обозначения в доступном виде; - разместить опорные поручни на путях движения;	ТР ТСР Орг
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	3,4	24-26	- отсутствуют поручни с двух сторон; - отсутствуют горизонтальные завершающие части поручней; - отсутствует контрастная цветовая маркировка краевых ступеней лестничного марша; - отсутствуют предупредительные тактильные наземные указатели перед началом и окончание лестничных маршей;	о, с, к	- установить поручни с двух сторон в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 непрерывные на всей их протяженности; - маркировать краевые ступени лестничного марша контрастными не скользящими полосами; - обозначить начало и окончание лестничного марша предупредительными тактильными указателями;	ТР ТСР
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			- отсутствует дублирование лестницы пандусом либо подъемным устройством	к	- предусмотреть наличие ассистивных устройств для обеспечения доступности верхних этажей здания (лестницеход);	КР ТСР

3.5	Лифт пассажирский	нет						
3.6	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-
3.7	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	4	24	- не обозначены пути эвакуации; - поручни наружных эвакуационных лестниц не имеют контрастного окрашивания	все	- организовать систему эвакуации; - произвести окрашивание поручней в контрастный цвет по отношению к лестничному маршу	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- отсутствует возможность беспрепятственного передвижения инвалидов по территории объекта и эвакуации	все	- учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам и проведении ремонтных работ	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД	4, 7	24-27	Кап. ремонт, Тек. ремонт, ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: направление путей эвакуации совпадает с маршрутами движения к зонам целевого назначения, количество эвакуационных выходов и путей эвакуации соответствует нормативам.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»

Спальный корпус №8, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания (ресепшн, стойка администратора)	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания:	-	-	-	-

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»

Спальный корпус №8, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения (временного пребывания - номера)	есть	5	28-30	- ширина входных и балконных дверей менее 0,9 м в свету; - высота порогов превышает 0,014 м; - номера не обустроены для инвалидов; - отсутствуют автономные пожарные извещатели; - отсутствует информация о функциональном назначении помещения и нумерацией комнат в доступном виде, в т.ч. дублированные шрифтом Брайля; - расстановка мебели препятствует свободному перемещению инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске.	к, о, с	- адаптировать (планировка и оборудование) для инвалидов не менее 5% от общего количества номеров в здании, с учетом расселения различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов на кресло-колясках и инвалидов по зрению. - Предусмотреть выделение номеров для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, на 1 этаже; - Обеспечить техническую, информационно-сервисную и функциональную возможность предоставления услуг. - Расстановку мебели организовать с учетом передвижения инвалидов на кресло-колясках; - предусмотреть размещение розеток в помещении на высоте от 0,4 до 0,8 м.	КР ТР ТСР Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения (временного пребывания - номера)	ВНД	5	28-30	КР ТР ТСР Орг

Комментарий к заключению: _____

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»

Спальный корпус №5, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.7

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната/душевая ванная комната (совмещенный санузел)	есть	6	31-38	- санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов; - габариты помещения не обеспечивают возможности разворота кресла-коляски; - дверные проемы имеют ширину менее 0,9 м и высоту порогов превышающую 0,014 м	все	- предусмотреть обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2017	КР ТСР
5.2	Бытовая комната (раздевальная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов; - габариты помещения не обеспечивают возможности разворота кресла-коляски; - дверные проемы имеют ширину менее 0,9 м и высоту порогов превышающую 0,014 м	все	- предусмотреть обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261	КР ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения:	ВНД	6	31-38	Кап. ремонт, ТСР

Комментарий к заключению: габаритные размеры санитарно-гигиенических помещений должны предусматривать наличие свободного места для разворота кресло-коляски диаметром 1,4 м. и ширину проема двери не менее 0,9 метра.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»
Спальный корпус №8, по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	- нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации; - отсутствует световое (стробоскопическое) оповещение об опасности	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. Организовать размещение визуальной и тактильной информации в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 Предусмотреть размещение звуковой и световой (стробоскопической) сигнализации, пожарных извещателей в номерах	ТСР Орг
6.2	Акустические средства	нет			- отсутствует акустическая информация и оповещение об опасности	все		
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствует тактильная информация дублированная тактильными знаками и шрифтом Брайля	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			- нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: *оборудовать информационные стенды и табло, в соответствии с действующими нормативами.*

Результаты фото фиксации
ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба» по адресу: г.
Евпатория, ул. Маяковского, д.12,
объект: «Спальный корпус №8»

Фото №1
пути от остановки общественного
транспорта до входа в санаторий



Фото №2
КПП



Фото №3
пути движения по территории



Фото №4
пути движения по территории



Фото №5
пути движения по территории



Фото №6
пути движения по территории



Фото №7
пути движения по территории, зоны отдыха
(скамейки)



Фото №8
Зона отдыха (беседка со скамейками)




Фото №9
зона отдыха (беседка со скамейками)




Фото №10
зона отдыха (скамейки)




Фото №11
зона отдыха (танцевальная площадка)




Фото №12
зона отдыха (танцевальная площадка)



Фото №13
зона отдыха (вход - спортивная площадка)



Фото №14
зона отдыха (вход - спортивная площадка)




Фото №15
зона отдыха (спортивная площадка)




Фото №16
зона отдыха (спортивная площадка)



Фото №17
зона отдыха (спортивная площадка)



Фото №18
зона отдыха (вход - спортивная площадка)



Фото №19
общий вид основного входа в здание



Фото №20
площадка перед основным входом в здание




Фото №21
входная дверь в здание



Фото №22
аварийный выход из здания




Фото №23
дверь аварийного выхода (ширина прохода
1,2 метра)




Фото №24
площадка аварийного выхода




Фото №25
пути движения в здании



Фото №26
пути движения в здании 11 ступеней




Фото №27
пути движения в здании (холл)



Фото №28
вход в спальный номер (вариант №1)



Фото №29
спальный номер



Фото №30
вход в спальный номер (вариант №2)



Фото №31
санузел индивидуальный




Фото №32
санузел общего пользования






Фото №33
санитарная комната общего пользования



Фото №34
санузел общего пользования





Фототаблицу составил:

Заместитель по БиАТД

27.01.2022 года

 В.В. Астахов

Приложение №9

к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ №5-12.2022 от 27.01.2022
года


Поэтажные планы

ФГУП РК «Солнечная Таврика» «Санаторий Дружба»


«Спальный корпус №8»,

по адресу: 297407 Республика Крым, г. Евпатория, ул. Маяковского, д.12

1. План корпуса 1 этаж



2. План 2 этаж



3. План 3 этаж

