

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»
«Пансионат-ДОЛ» Лучистый» Спальный корпус №5**

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната/душевая ванная комната (совмещенный санузел)	есть	5	59; 60; 61; 62	- санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов; - габариты помещения не обеспечивают возможности разворота кресла-коляски; - дверные проемы имеют ширину менее 0,9 м.	все	- предусмотреть обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2017	КР ТСР
5.2	Бытовая комната (раздевальная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- санитарно-гигиенические помещения не оборудованы для инвалидов; - габариты помещения не обеспечивают возможности разворота кресла-коляски; - дверные проемы имеют ширину менее 0,9 м.	все	- предусмотреть обустройство для инвалидов санитарно-гигиенических помещений в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261	КР ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения:	ВНД	5	59;60;61; ;62	Кап. ремонт, ТСР

Комментарий к заключению: габаритные размеры санитарно-гигиенических помещений должны предусматривать наличие свободного места для разворота кресло-коляски диаметром 1,4 м. и ширины проема двери не менее 0,9 метра.