

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

**Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»
«Пансионат-ДОЛ» Лучистый» Спальный корпус №5
по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	- нарушены нормативные требования к размещению визуальной информации; - отсутствует световое (стробоскопическое) оповещение об опасности	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта. Организовать размещение визуальной и тактильной информации в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 Предусмотреть размещение звуковой и световой (стробоскопической) сигнализации, пожарных извещателей в номерах	ТСР Орг
6.2	Акустические средства	нет			- отсутствует акустическая информация и оповещение об опасности	все		
6.3	Тактильные средства	нет			- отсутствует информация дублированная тактильными знаками и шрифтом Брайля	с		
	ОБЩИЕ требования к зоне	-			- нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения	-		

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	-	-	ТСР, Орг. мероприятия

Комментарий к заключению: *оборудовать информационные стенды и табло, в соответствии с действующими нормативами.*