

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»

«Пансионат-ДОЛ» Лучистый» Спальный корпус №5

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения (временного пребывания - номера)	есть	Н	55 56 57 58	- номера не обустроены для инвалидов; - отсутствуют автономные пожарные извещатели; - отсутствует информация о функциональном назначении помещения и нумерацией комнат в доступном виде, в т.ч. дублированные шрифтом Брайля; - расстановка мебели препятствует свободному перемещению инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске.	к, о, с	- адаптировать (планировка и оборудование) для инвалидов не менее 5% от общего количества номеров в здании, с учетом расселения различных категорий инвалидов, в том числе инвалидов на кресло-колясках и инвалидов по зрению. Предусмотреть выделение номеров для инвалидов, передвигающихся на кресло-коляске, на 1 этаже; Обеспечить техническую, информационно-сервисную и функциональную возможность предоставления услуг. Расстановку мебели организовать с учетом передвижения инвалидов на кресло-колясках; - предусмотреть размещение розеток в помещении на высоте от 0,4 до 0,8 м.	КР ТР ТСР Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения (временного пребывания - номера)	ВНД	Н	55;56;57; 58	КР ТР ТСР Орг

Комментарий к заключению: _____