

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Филиал государственного унитарного предприятия Республики Крым «Солнечная Таврика»

«Пансионат-ДОЛ» Лучистый» Спальный корпус №5

по адресу: 297407, РФ, Республика Крым, пгт. Заозёрное, ул. Аллея Дружбы-31

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания (ресепшн, стойка администратора)	есть	4 холл	31 32	- отсутствует оборудование средствами усиления слуха и зрения; - отсутствует понижение части стойки администратора до высоты 0,8 м	с, г	- предусмотреть размещение средств усиления слуха и зрения); - произвести понижение части стойки администратора	ТР ТСР Орг
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	- не организовано беспрепятственное предоставление услуги и доступа к зонам целевого назначения	все	- учесть вышеуказанные замечания при организации ситуационной помощи инвалидам и проведении работ по адаптации	Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работ)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания:				
Прилавочная форма обслуживания (стойка администратора)	ВНД (к, с, г.) ДУ (о, у)	4; холл	31;32	ТР ТСР Орг

Комментарий к заключению: _____